

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
Klagenfurt am Wörthersee

Magistrat Klagenfurt- Abteilung Gesundheit

Bahnhofstraße 35/C/I
9010 Klagenfurt am Wörthersee

Datum	07.08.2026
U-Zahl	H-202620895

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

Auskünfte	Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at

Seite	1 von 3
-------	---------

U-Zahl: H-202620895

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

Probe: 9020MAGG Sattnitz, Schrödingerstraße höhe Kreuzung St. Ruprechterstraße
Privat
Auftraggeber: Magistrat Klagenfurt- Abteilung Gesundheit Bahnhofstraße 35/C/I 9010 Klagenfurt am Wörthersee
Entnommen am: 03.08.2026 von: Egon Albrecht (Magistrat Klagenfurt- Abteilung Gesundheit)
Eingelangt am: 03.08.2026 Untersuchung: 03.08.2026 - 05.08.2026

PRÜFBERICHT

* wurde die Probe nicht vom ILV Kärnten gezogen, so gelten die Ergebnisse für die Probe wie vom Kunden übermittelt und obige Daten sind vom Kunden erhaltene Daten und Angaben

MESSUNGEN VOR ORT *		INFO		
Untersuchung	Ergebnis	normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Lufttemperatur	21,9 °C			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wassertemperatur	24,3 °C			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Sichttiefe	2 m			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
pH-Wert	6,90	6 - 9		durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Sauerstoffsättigung Badegewässer	84 %	80 - 200		durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Bewölkung	wolkenlos			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Niederschlag	kein Regen			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wind	windstill			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
besonderes Wetter	extrem schwül			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wettervortag	sonnig			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wetterperiode	extreme Hitze			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wellengang	keiner			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Trübe	klar			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)

Wasserstand	niedrig			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Wasservögel	keine			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)
Anzahl Badegäste	0 Personen			durch den Kunden gemessen (nicht akkreditiert)

MIKROBIOLOGIE		INFO		
Untersuchung	Ergebnis	normal ¹⁾	erlaubt ²⁾	Methode
Escherichia Coli	554 KBE/100ml	100	1000	EN ISO 9308-3 MPN
intestinale Enterokokken	415 KBE/100ml	100	400	EN ISO 7899-1 MPN

¹⁾Richtwert ²⁾ Grenzwert - BGewV BGBl. II 349/09 idgF , [...] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze

Gemäß EN ISO 8199 gilt folgende Ergebnisinterpretation:

- bei 3 bis 9 Kolonien gilt das Ergebnis als Schätzwert
- bei 1 oder 2 Kolonien gilt das Ergebnis „Organismus in der Probe vorhanden“

Zeichnungsberechtigt: 06.08.2026 14:30:49 Mag. Ursula Horn-Zikulnig, BSc. e.h.

**** Ende des Prüfberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung ****

GUTACHTEN H-202620895

Die untersuchte Badestelle ist infolge der hohen Zahl von Escherichia Coli gemäß Badegewässerverordnung (BGewV) BGBl II Nr. 349/2009 idgF zum Baden nicht geeignet. Der diesbezüglich festgelegte Grenzwert für die Bewertung einzelner Proben (1000/100ml) wird überschritten.

Weiters ist die untersuchte Badestelle infolge der hohen Zahl von intestinalen Enterokokken gemäß Badegewässerverordnung (BGewV) BGBl II Nr. 349/2009 idgF zum Baden nicht geeignet. Der diesbezüglich festgelegte Grenzwert für die Bewertung einzelner Proben (400/100ml) wird überschritten.

Sofortige Kontrolluntersuchung inklusive Ortsaugenschein erforderlich.

Mag. Birgit Erian
(Die Zeichnungsberechtigte)